1.5.3　排ガスの測定結果

排ガスの測定結果　工場名：苅田ｾﾒﾝﾄ工場　期間：平成29年度

採取位置	排ｶﾞｽ採取日	結果が得られた日	測　定　結　果				
			ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類[1)] (ng-TEQ/Nm^3)	硫黄酸化物[2)] (Nm^3/h)	ばいじん[3)] (g/Nm^3)	塩化水素[1)] (mg/Nm^3)	窒素酸化物[3)] (ppm)
No.2号キルンEP煙道	平成29年4月18日	平成29年5月23日	0.0016	0.2未満	0.003	0.7	170
	平成29年7月24日	平成29年8月25日	0.0057	0.2未満	0.003	―	240
	平成29年9月21日	平成29年10月12日	―	0.7	0.003	―	250
	平成29年10月2日	平成29年11月7日	0.0091	0.2未満	0.002	0.5	150
	平成30年1月18日	平成30年2月22日	0.0025	0.2未満	0.003	―	250
	平成30年2月14日	平成30年3月12日	―	0.2未満	0.006	―	180

1)標準酸素濃度12%で換算した値、2)実測値、3)標準酸素濃度10%で換算した値

ばいじんの除去　：　処理設備稼働中、排ガス処理設備に堆積したばいじんは連続的に除去しました。