

2023年度

西沖第3号処分場点検実施結果報告書

●実施

処分場名	点検項目	2023年										2024年			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
西沖第3号処分場 (管理型)	1.埋立廃棄物の分別状況	● 4/25	● 5/23	● 6/21	● 7/12	● 8/21	● 9/19	● 10/12	● 11/13	● 12/18	● 1/29	● 2/20	● 3/27		
	2.埋立廃棄物の種類・数量	● 4/25	● 5/23	● 6/21	● 7/12	● 8/21	● 9/19	● 10/12	● 11/13	● 12/18	● 1/29	● 2/20	● 3/27		
	3.擁壁・堰堤の状況	● 4/25	● 5/23	● 6/21	● 7/12	● 8/21	● 9/19	● 10/12	● 11/13	● 12/18	● 1/29	● 2/20	● 3/27		
	4.遮水工の状況・効果	● 4/25	● 5/23	● 6/21	● 7/12	● 8/21	● 9/19	● 10/12	● 11/13	● 12/18	● 1/29	● 2/20	● 3/27		
	5.放流水の水質検査	-	● 5/17	● 6/16	● 7/12	-	-	-	-	-	-	-	-	* 放流時に測定	
	5.周辺地下水の水質検査	-	● 5/17	-	-	-	-	-	● 11/10	-	-	-	-	-	
	5.放流水・周辺地下水の水質検査	-	◆ 5/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◆ダイオキシン測定
	6.地下水集排水設備の状況	● 4/25	● 5/23	● 6/21	● 7/12	● 8/21	● 9/19	● 10/12	● 11/13	● 12/18	● 1/29	● 2/20	● 3/27		
	7.調整池の状況	● 4/25	● 5/23	● 6/21	● 7/12	● 8/21	● 9/19	● 10/12	● 11/13	● 12/18	● 1/29	● 2/20	● 3/27		
	8.浸出液処理設備の状況	● 4/25	● 5/23	● 6/21	● 7/12	● 8/21	● 9/19	● 10/12	● 11/13	● 12/18	● 1/29	● 2/20	● 3/27		
	9.PH、COD測定器の状況(校正)	-	● 5/23	● 6/21	● 8/3	● 8/21	● 9/19	● 10/24	● 11/20	● 12/18	● 1/29	● 2/20	● 3/27		
	10.排水ポンプターニング状況	● 4/3	● 5/1	● 6/1	● 7/3	● 8/1	● 9/1	● 10/2	-	-	-	● 2/27	● 3/1	(11月~1月) 水位低下のため実施せず	
11.保護柵の状況	● 4/25	● 5/23	● 6/21	● 7/12	● 8/21	● 9/19	● 10/12	● 11/13	● 12/18	● 1/29	● 2/20	● 3/27			
12.標識類の状況	● 4/25	● 5/23	● 6/21	● 7/12	● 8/21	● 9/19	● 10/12	● 11/13	● 12/18	● 1/29	● 2/20	● 3/27			
除草状況	1.処分場内の点検通路、築堤他	● 4/25	● 5/23	● 6/21	● 7/12	● 8/21	● 9/19	● 10/12	● 11/13	● 12/18	● 1/29	● 2/20	● 3/27	* 通路、築堤の除草作業/数回/年	
	2.放流水採取口・観測井戸周辺	● 4/25	● 5/23	● 6/21	● 7/12	● 8/21	● 9/19	● 10/12	● 11/13	● 12/18	● 1/29	● 2/20	● 3/27		

備考: 1. 放流水及び地下水の水質検査判定結果は、別途、「分析・測定(水質試験)結果報告書」による。

2. 廃棄物の大きさは、15cm以下であること。

3. 汚泥は、水分85%以下とし、かつ、無機汚泥に限る。

4. 埋立産業廃棄物は、その都度分析計量証明書等を確認し、「有害物質」がないことを確認すること。

特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物(安定型及び管理型)とする。

埋立許可産業廃棄物: 燃え殻、汚泥、鉍さい、ばいじん、廃プラ、金属屑、ガラス・陶磁器屑、建材廃材(がれき)、木屑の9種類